



VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

PROTOKOLAS

2010 m. vasario 3d. Nr. 1
Vilnius

DĖL NE ELEKTROTECHNIKOS PERSONALO DARBO ELEKTROS ĮRENGINIUOSE ORGANIZAVIMO

Pirmininkas - VEI viršininkas V. Miškinis

Sekretorius – VEI priežiūros skyriaus vedėjas V. Rapkauskas

Dalyvauja: LEEA prezidentas V. Paškevičius, AB „Lietuvos energija“ atstovai R. Tamošiūnas, V. Poderis, R. Savukas, AB Rytų skirstomųjų tinklų atstovai L. Bernatavičius, E. Ananis, AB „VST“ atstovas – R. Borkys, VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro atstovas V. Rosinas.

Siekiant užtikrinti tinklo patikimumą bei įmonių dirbančių elektros įrenginių apsaugos zonose ir neturinčių VEI išduotų atitinkamų parametrų atestatų elektros įrenginių eksploatavimui, darbuotojų saugumą, efektyviau panaudoti perdavimo skirstomųjų tinklų įmonių, personalą, atliekant ne elektrotechnikos darbus elektros įrenginių apsaugos zonose pagal nurodymus, išrašomus prižiūrintiesiems, **nutarta**:

1. Rekomenduoti įmonėms, numatančioms dirbti elektros įrenginių apsaugos zonose ir neturinčioms VEI išduotų atitinkamų parametrų atestatų elektros įrenginių eksploatavimui, rangos darbų konkursuose dalyvauti sudarius jungtinės veiklos sutartis su įmonėmis, turinčiomis VEI išduotus atitinkamų parametrų atestatus elektros įrenginių eksploatavimo darbams ir galinčiomis skirti prižiūrinčiuosius arba samdant subrangovus, turinčius VEI išduotus atitinkamų parametrų atestatus elektros įrenginių eksploatavimo darbams, kurie skirs prižiūrinčiuosius.

2. Rangovai, kurie numato vykdyti ne elektrotechnikos darbus elektros įrenginiuose ar jų apsaugos zonose pagal nurodymus, išrašomus prižiūrintiesiems, gali pasirengti savo prižiūrinčiuosius mokymo centruose laikantis šių reikalavimų (vadovaujantis Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis, Žin., 2004, Nr. 175-6502):

- mokymo programa suderinama su perdavimo ir skirstomojo tinklo įrenginius eksploatuojančių įmonių atstovais ir VEI;

- prižiūrinčiais gali būti rengiami darbuotojai turintys ne žemesnį kaip elektrotechninį aukštesnį išsilavinimą (stažas nebūtinai); darbuotojai turintys elektrotechninį profesinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 6 mėn. darbo 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose stažą; darbuotojai baigę kursus ir turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose stažą.

- atestuojant prižiūrintįjį privalo dalyvauti VEI atstovas (komisijos pirmininkas).

- atestuojant suteikiama apsaugos nuo elektros vidurinė kategorija (VK) ir prižiūrinčiojo teisės iki konkrečios įtampos.

- atestatas galioja du metus (Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatų 33.4.1. punktas, Žin., 2005, Nr.41-1321).

2.1 Šiuose kursuose gali mokytis ir pavieniai asmenys atitinkantys aukščiau paminėtus reikalavimus ir ketinantys įsidarbinti rangos darbus atliksiančiose įmonėse.

2.2 Buvę 110 – 330 kV įtampos skirstyklų, pastočių ir oro linijų elektrotechninio personalo darbuotojai turintys ne mažesnę kaip 3 metų praktiką ir dirbę ne vėliau kaip prieš 3 metus - atestuojami be kursų VEI centre.

2.3 Pasibaigus atestato galiojimo laikui, prižiūrintysis peratestuojamas eksternu VEI centre.

2.4 Atestavimo komisijai neigiamai įvertinus darbuotojų (pagal 2.2 ir 2.3 punktus) žinias, šie darbuotojai gali atestuotis mokymo centre baigę kursus.

4. Sudaryti ir paskelbti LEEA perdavimo ir skirstomajame tinkle atliekamų darbų, kuriuos dirbant nereikia prižiūriniųjų (darbai eksploatacavimo tvarka), sąrašą; pvz; cheminis augalų purškimas rankiniu būdu OL trasose, TP tvorų dažymas, krūmų kirtimas rankiniu būdu OL trasose ir TP apsauginėse zonose (išskyrus medžių pjovimą) ir pan. Prieš tvirtinant sąrašą LEEA, jį suderinti VEI.

Pirmininkas



Vytautas Miškinis

Sekretorius



Vytautas Rapkauskas